

アルコール液取扱いに関する注意

アルコール濃度	凝固点（温度）	引火点（温度）
50%	-38.1	23.9
60%	-45.4	22.5
700%	-50.5	21.0
80%	-67.0	20.0

アルコール保有量	消防署への対応
80L未満	届出・許可の必要なし
80-400L	届出必要
400L以上	許可必要
※アルコール濃度60.0%以上を危険物	